



P R A V I L N I K

o zaštiti od požara

Izradio:

Sanjin Medija, voditelj ZOP i ZNR

Rijeka, rujan 2015. godine

Na temelju članka 19. stavka 2. i članka 21. stavka 1. Zakona o zaštiti od požara ("Narodne novine" br. 92/10) i članka 3. Pravilnika o sadržaju općeg akta iz područja zaštite od požara ("Narodne novine" broj 116/11) direktor Rijeka Sporta d.o.o. donio je dana 30.09.2015. godine sljedeći:

PRAVILNIK O ZAŠTITI OD POŽARA

I. TEMELJNE ODREDBE

Članak 1.

Ovim Pravilnikom, sukladno važećim propisima iz područja zaštite od požara, utvrđuju se mjere i poslovi u svezi s provedbom i unapređenjem zaštite od požara u građevinama, dijelovima građevina i prostorima u vlasništvu Rijeka sport d.o.o (u daljnjem tekstu - društvo) odnosno objektima koji su dani na upravljanje i održavanje društvu.

Građevine, dijelovi građevina i prostori koji su u vlasništvu odnosno dani na upravljanje u smislu prethodnog stavka jesu:

- Dvorana Mladosti – Trg Viktora Bubnja 1,
- Dvorana "Dinko Lukarić" – Kozala 37,
- SRC "Belveder" – Omladinska 8,
- SRC "Mlaka" – Podpinjol 1,
- Nogometno igralište "Robert Komen" – Podmurvice 70 ,
- SRC "3 Maj" – Pulska 3,
- Nogometno igralište "Krimeja" – Kumičićeva b.b. ,
- Bazeni Kantrida – Podkoludricu 2,
- Astronomski centar Rijeka – Sveti Križ 33,
- Boćarski centar "Podvežica" – Frane Matkovića 1a,
- Stadion Kantrida – Portić 3,
- Centar Zamet – Trg riječkih olimpijaca 1,
- Atletska dvorana Kantrida – Istarska 1,
- Otvoreno igralište Kampus - Ulica Slavka Krautzeka.

Mjere zaštite od požara utvrđene ovim Pravilnikom primjenjuju se u svim građevinama, dijelovima građevina i prostorima u vlasništvu društva, a koji koriste pojedina tijela društva.

Mjere zaštite od požara koje su posebno utvrđene ovim Pravilnikom odnose se na službena vozila društva.

Mjere zaštite od požara utvrđene ovim Pravilnikom primjenjivat će se i u svim građevinama, dijelovima građevina i prostorima koje društvo koristi temeljem ugovora o najmu ili ugovora o zakupu, ako drukčije nije određeno ugovorom o najmu odnosno zakupu.

Članak 2.

Ovim Pravilnikom utvrđuju se:

- temeljne odredbe i mjere u svezi provedbe i unapređivanja zaštite od požara;
- osobe zadužene za obavljanje poslova iz područja zaštite od požara, obveze i odgovornosti vezano uz provedbu mjera zaštite od požara, način obavljanja unutarnje kontrole provedbe mjera zaštite od požara te ovlaštenja, obveze i odgovornosti za obavljanje kontrole;
- obveze i odgovornosti osoba s posebnim ovlastima i odgovornostima u provedbi mjera zaštite od požara;
- način upoznavanja djelatnika s opasnostima i općim mjerama zaštite od požara na radnom mjestu prilikom stupanja na rad ili promjene radnog mjesta odnosno prije obavljanja određenih radova i radnji od strane drugih osoba te vođenje evidencija o tome;
- način osposobljavanja djelatnika za rad na radnim mjestima s povećanom opasnosti za nastanak i moguće posljedice požara;

- službe i osobe zadužene za održavanje u ispravnom stanju opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara s opisom zaduženja, za održavanje u ispravnom stanju instalacija i uređaja čija neispravnost može prouzročiti požar te za razradu postupaka i poduzimanje odgovarajućih organizacijskih i tehničkih mjera zaštite od požara u slučajevima privremenog povećanog požarnog rizika;

- kretanje i ponašanje u prostorima ugroženim od požara;
- ustrojstvo motrenja, javljanja i uzbunjivanja o opasnostima od požara;
- mjere zabrane i ograničenja iz zaštite od požara i prostori na koje se one odnose;
- postupanje djelatnika u slučaju nastanka požara
- završne odredbe.

Članak 3.

Prilozi općem aktu su:

1. rješenja nadležne policijske uprave o razvrstavanju u kategoriju ugroženosti od požara;
2. plan i program osposobljavanja djelatnika;
3. plan i program održavanja vatrogasnih aparata;
4. planovi evakuacije i spašavanja.

Članak 4.

Projektna dokumentacija, procjena ugroženosti i ostale isprave iz područja zaštite od požara pohranjuju se u upravi društva i na objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika i čuvaju se kod odgovorne osobe za provedbu mjera zaštite od požara.

Članak 5.

Svaki djelatnik u društvu dužan je provoditi mjere zaštite od požara pridržavajući se odredbi ovog Pravilnika, važećih zakonskih i podzakonskih propisa i drugih posebnih uputa, upozorenja ili zabrana.

Svaka osoba koja po bilo kojoj osnovi obavlja poslove u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika, dužna je pridržavati se odredbi Pravilnika.

Kada druga pravna osoba obavlja poslove za društvo u objektima iz članka 1. ovog Pravilnika, dužna je imenovati odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara između svojih djelatnika i o tome izvijestiti odgovornu osobu za provođenje mjera zaštite od požara.

II. MJERE ZAŠTITE OD POŽARA

Članak 6.

U cilju otklanjanja i smanjivanja opasnosti od nastajanja požara u objektima iz članka 1. ovog Pravilnika, provode se sljedeće mjere zaštite od požara:

- 1) građevinske mjere zaštite;
- 2) mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima;
- 3) mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama;
- 4) mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja i ventilacije;
- 5) mjere zaštite od požara koje se odnose na službena vozila društva
- 6) ostale mjere zaštite od požara

1. Građevinske mjere zaštite

Članak 7.

Građevinske mjere zaštite od požara provode se prilikom adaptacije, rekonstrukcije ili gradnje nove građevine odnosno dijela građevine i održavanja i korištenja postojećeg stanja građevine i njenih dijelova u cilju sprečavanja nastanka i širenja požara.

U provođenju mjera zaštite od požara u smislu stavka 1. ovog članka potrebno je:

- osigurati slobodan nesmetani prolaz na hodnicima, stubištima i drugim evakuacijskim putovima, vodeći računa da hodne površine nemaju mehaničkih oštećenja i neravnina;

- izlaze i izlazne putove za evakuaciju vidljivo označiti na propisani način;
- putove evakuacije smjestiti tako da vode nezavisno na otvoren siguran prostor, uz

propisno osiguranje rukohvata, ograda, vrata i prozora;

- u cilju sprečavanja širenja i prenošenja požara s jedne građevine na drugu te radi osiguranja mogućnosti intervencije u slučaju požara osigurati slobodan prostor oko njih;
- dimnjake, dimovode i ložišne dijelove (kotlovnice) čistiti prema propisima i standardima koji važe za dimnjačarske usluge;
- tavanke prostore ostaviti slobodnim od gorivih materijala i predmeta koji mogu prouzročiti požar;
- obaviti pregled tavanjskih prostora i dimnjaka prije početka i nakon završetka sezone loženja;
- osigurati prohodnost pristupnih cesta i požarnih putova
- omogućiti slobodan i siguran pristup svim vanjskim i unutarnjim hidrantima.

2. Mjere zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima

Članak 8.

- U provođenju mjera zaštite od požara na električnim instalacijama i uređajima potrebno je:
- u glavnom razvodnom ormaru i u razvodnim ormarićima u pojedinim prostorijama postaviti jednopolne sheme električnih instalacija sa svim potrebnim podacima;
 - za isključenje električne energije nakon završenog rada ili u slučaju hitne potrebe na mjestima izvan zone opasnosti od požara izvesti sklopke za daljinski isključivanje električne energije (IPR tipkala);
 - upotrebljavati isključivo ispravne električne osigurače i instalacije;
 - ispod svakog osigurača i sklopke postaviti oznake kojem strujnom krugu pripada osigurač odnosno sklopka;
 - prostor oko razvodnih ormara ostaviti slobodnim, a razvodne ormare zaključati kako bi se onemogućio pristup neovlaštenim osobama;
 - na sklopkama za isključenje propisno označiti položaje uključeno – isključeno;
 - svako rasvjetno tijelo zaštititi zaštitnom armaturom na propisani način;
 - u prostorijama u kojima se koriste termoakumulacijske peći koristiti spajanje tkz. fiksnim priključkom;
 - električne instalacije, uređaje i trošila izvesti, održavati i ispitivati na propisani način;
 - u svim prostorijama sa zapaljivim i lako zapaljivim krutim tvarima izvesti vodonepropusnu ili sigurnosnu elektro-instalaciju;
 - sve električne potrošače koji nakon redovne upotrebe ne moraju biti pod naponom isključiti iz napajanja električnom energijom.

U provođenju mjera iz stavka 1. ovog članka, montaže, popravke i održavanje električnih instalacija smiju obavljati samo za to ovlaštene stručne osobe, o čemu se vodi propisana evidencija.

3. Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama

Članak 9.

Gromobranska instalacija mora biti izvedena, održavana i postavljena tako da se spriječi svaka mogućnost nastanka požara zbog atmosferskog pražnjenja.

Mjere zaštite od požara na gromobranskim instalacijama obuhvaćaju obavezan pregled gromobranskih instalacija:

- poslije svakog popravka;
- nakon svakog udara groma u građevinu ili instalaciju;
- svake tri godine na objektima u kojima se okuplja veći broj ljudi (kazališta, sportske dvorane, škole, dječji vrtići i slično);
- svake pete godine na ostalim objektima (mjesni odbori i dr.)

4. Mjere zaštite od požara na instalacijama grijanja i ventilacije

Članak 10.

- U provođenju mjera zaštite od požara na instalacijama grijanja i ventilacije potrebno je:
- svu ventilaciju opremiti propisanim filterima, a ventilacijske cijevi i filtre održavati u ispravnom i čistom stanju;
 - prostore kotlovnica na loživo ulje držati čistima, odmašćenih podova slobodnih od

nepotrebnih predmeta i opremljene najmanje jednim vatrogasnim aparatom tipa S-9, sandukom s pijeskom (0,25m³) i lopatom;

- spremnike ulja za loženje držati i izvesti na propisani način;
- plinske kotlovnice koristiti, održavati i ispitivati na propisani način;
- ispred svakog trošila na cjevovodu postaviti ventil za zatvaranje;
- plinske uređaje, opremu i instalacije održavati u ispravnom stanju, uz obvezne preglede i servisiranje od strane ovlaštenih osoba najmanje jedanput godišnje

- glavni plinski ventil uvijek držati dostupnim i označenim na propisani način.

U provođenju mjera iz stavka 1. ovoga članka, osobito se zabranjuje:

- u objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika upotrebljavati električna kuhala, električne grijalice s otvorenim grijačima, kalorifere, električne radijatore i druge slične uređaje i grijača tijela osim u za to posebno pripremljenim prostorijama i uz prethodnu dozvolu odgovorne osobe za zaštitu od požara;

- koristiti peći na kruta, tekuća ili plinovita goriva ako nisu priključena na odgovarajući dimnjak.

5. Mjere zaštite od požara koje se odnose na službena vozila društva

Članak 11.

U provođenju mjere zaštite od požara koje se odnose na službena vozila društva potrebno je:

- prije početka vožnje vozila pregledati s obzirom na opasnost od nastanka požara, a osobito utvrditi je li spremnik vozila ispravno zatvoren;
- u svako osobno vozilo postaviti vatrogasni aparat S – 1 kg, a u kombi vozilo i vozilo registrirano za prijevoz više od pet osoba vatrogasni aparat S – 2 kg.
- parkirati i garažirati vozila u redovima i u položaju da je moguća njihova brza evakuacija;
- između parkiranih vozila ostaviti prostor dovoljne širine za eventualnu intervenciju vatrogasne službe;
- pohraniti ključeve vozila na za to predviđeno mjesto.

6. Ostale mjere zaštite od požara

Članak 12.

Ostale mjere koje se u objektima iz članka 1. ovog Pravilnika provode u svrhu zaštite od požara jesu:

- zabrana pušenja u svim zatvorenim prostorima sukladno Odluci direktora,
- zabrana rada sa zapaljivim tekućinama osim na mjestima i na način koji nije suprotan propisima o postupanju s tim tvarima, o čemu odobrenje izdaje odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara;
- zabrana bacanja zapaljivih tekućina u kanalizacijsku mrežu;
- zabrana korištenja benzina za odmašćivanje, pranje i čišćenje predmeta;
- zabrana rada s otvorenim plamenom (aparatom za zavarivanje, rezanje i lemljenje) u prostorijama i prostorima bez pismenog odobrenja odgovorne osobe za provedbu mjera zaštite od požara te
- propisno pohranjivanje materijala u arhivima tako da se omogući nesmetani prolaz u slučaju intervencije.

III. OSOBE ZADUŽENE ZA OBAVLJANJE POSLOVA ZAŠTITE OD POŽARA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI VEZANE UZ PROVEDBU MJERA ZAŠTITE OD POŽARA, NAČIN OBAVLJANJA UNUTARNJE KONTROLE PROVEDBE MJERA ZAŠTITE OD POŽARA TE OVLAŠTENJA, OBVEZE I ODGOVORNOSTI ZA OBAVLJANJE TE KONTROLE

Članak 13.

Djelatnik društva koji obavlja poslove i radne zadaće na radnom mjestu Voditelj zaštite od požara i zaštite na radu neposredno organizira i brine se o provođenju mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima i ovim Pravilnikom.

Dužnost je djelatnika iz prethodnog stavka redovito obavljati unutarnju kontrolu provedbe mjera zaštite od požara utvrđene važećim Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima te ovim Pravilnikom i odgovorne su za provedbu istih (u daljnjem tekstu: odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara).

Direktor društva dužan je osigurati uvjete za nesmetano provođenje mjera zaštite od požara.

Članak 14.

Odgovorna osobe iz članka 13. stavka 1, zbog obima aktivnosti koje se moraju permanentno provoditi, za cjelovitu će provedbu mjera zaštite od požara u nekim djelovima svoje ovlasti prenijeti na voditelje objekata iz članka 1. stavak 2. ovog Pravilnika. Odgovorna osoba je u takvom slučaju koordinator i kontrolor koji organizira cjelovito izvršenje poslove iz područja zaštite od požara.

Članak 15.

Odgovorne osobe za provedbu mjera zaštite od požara surađuju sa svim pravilnim osobama i ustanovama koje imaju ovlasti i stručno su angažirani na izvršenju poslova iz zaštite od požara, s profesionalnom vatrogasnom postrojbom i s nadležnim inspektorima Policijske uprave primorsko – goranske.

U cilju stalnog unapređenja i poboljšanja zaštite od požara, povećanja sigurnosti ljudi i imovine, odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara predlaže i provodi dodatne mjere zaštite od požara, a sve u skladu sa Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima i opće prihvaćenim pravilima tehničke prakse.

Članak 16.

Odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara pri obavljanju unutarnje kontrole i nadzora nad provedbom mjera zaštite od požara i eksplozija na pojedinim objektima društva, dužna je izvijestiti neposrednog rukovoditelja ako je rezultat kontrole negativan i potrebno je žurno postupanje. Rezultate kontrole će se unijeti u redovna izvješća.

Ako odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara treba riješiti složeniji probleme s područja provedbe mjera zaštite od požara dužan je surađivati s odgovornim osobama korisnika, kao i sa svim nadležnim stručnim službama u gradskoj upravi Grada Rijeke i društva.

Odgovorna osoba korisnika, osobito je dužna u objektima iz članka 1. ovog Pravilnika brinuti:

1. da su postrojenja, instalacije i uređaji sa stanovišta zaštite od požara u ispravnom stanju;
2. da se prilikom rekonstrukcije građevine ili pojedinih prostora u njoj poštuju pravila zaštite od požara;
3. da se ukloni zapaljivi otpad iz zatvorenih i otvorenih prostora, koji su odloženi na zabranjenim, opasnim ili mjestima gdje smeta;
4. da se ukloni predmete iz prostorija, ili prostora, koji predstavljaju opasnost od nastajanja i širenja požara ili onemogućavaju brz i siguran izlazak iz ugrožene građevine ili prostora;
5. da se održavaju urednim pristupni putove za vatrogasna vozila;
6. da su izvedene stabilne instalacije za dojavu i gašenje požara i drugi zaštitni uređaji i instalacije u ispravnom stanju;
7. da su izvedeni evakuacijski izlazi iz građevine ili građevinskog dijela radi omogućavanja brzog izlaska osoba u slučaju požara, ispravni, prohodni i čisti od stvari;
8. da je vatrogasna oprema i sredstva za gašenje požara, ispravna, i postavljena na predviđeno mjesto;
9. da se uklone odnosno izmijene oni neispravni elemente koji pri uporabi predstavljaju opasnost te mogu prouzročiti požar, a za koje postoje kvalitetnija zamjena;
10. da se uklone zapaljive tvari koje su ugrađene u konstruktivne elemente građevine na vodoravnim ili okomitim površinama izlaza ili izlaznih putova, ako ti elementi predstavljaju opasnost za nastajanje ili brzo širenje požara a za koje postoje kvalitetnija zamjena;
11. da se izvrši analiza te tehničkim mjerama onemogućiti ubacivanje izvana predmeta koji bi mogli prouzročiti požar u građevini
12. da se nabavi određena količina i vrsta tehničke opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara.

Članak 17.

Odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara obavlja sljedeće poslove:

- obavlja redovitu kontrolu provedbe mjera zaštite od požara utvrđenih Zakonom o zaštiti od požara, podzakonskim aktima, ovim Pravilnikom i uputama za siguran rad;
- obavlja kontrolu provedbe mjera zaštite od požara na radnim mjestima prilikom obavljanja svakog posla, te druge kontrole glede zaštite od požara;
- obavlja kontrolu osposobljenosti i uvježbanosti djelatnika u rukovanju sredstvima za gašenje požara;
- obavlja kontrolu kretanja, zadržavanja i izvođenja radova s otvorenim plamenom, te izdavanje potrebnih dozvola za rad;
- obavlja kontrolu primjene propisa iz područja zaštite od požara na projektu za izgradnju novih i rekonstrukciju postojećih građevina i procesa, te kod nabavke opreme i sredstava za rad;
- obavlja kontrolu izvršenih rekonstrukcija ili adaptacija u pogonima i građevinama glede provođenja mjera zaštite od požara;
- daje odobrenje za nabavu opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- prati primjenu propisa iz područja zaštite od požara te sudjeluje u izradi novih ili predlaganju promjena postojećih općih akata društva s područja zaštite od požara;
- surađuje i koordinira rad na izradi općeg akta, uputa za rad na siguran način, projekata i drugih akata iz područja zaštite od požara;
- vodi brigu o pravovremenom osposobljavanju djelatnika iz zaštite od požara, te vodi evidenciju o tome;
- vodi brigu o servisiranju i ispitivanju uređaja i sredstava za dojavu i gašenje požara;
- izvješćuje direktora društva o utvrđenim nepravilnostima glede sigurnosnih uvjeta na pojedinim radnim mjestima i predlaže mjere za otklanjanje istih
- provodi postupak izrade plana evakuacije i spašavanja, plana vježbe, te koordinira provođenje vježbe.

Članak 18.

U obavljanju unutarnje kontrole provedbe propisanih mjera zaštite od požara, odgovorna osoba ima sljedeća ovlaštenja:

- narediti prekid obavljanja svakog posla ili radnje kojom se neposredno ugrožava sigurnost imovine ili života i zdravlje ljudi, te o tome izvijestiti neposrednog rukovoditelja;
- udaljiti djelatnika s radnog mjesta koji svojim postupkom neposredno ugrožava sigurnost imovine te o tome izvijestiti njegovog neposrednog rukovoditelja i direktora društva;
- obaviti provjeru znanja djelatnika glede rukovanja s aparatima i opremom za gašenje požara, a djelatnika koji ne posjeduje potrebno znanje upućuje na dodatnu obuku;
- izvijestiti direktora o neprovođenju propisanih mjera zaštite od požara u objektima društva.

Članak 19.

Djelatnici koji su raspoređeni na poslove voditelja objekta, domara, recepcionara i čuvara prigodom redovnog obavljanja posla, obilazaka i čuvanja dužni su o svim uočenim nedostacima na opremi i sredstvima za gašenje požara, te o drugim uočenim nepravilnostima odmah izvijestiti neposrednog rukovoditelja u objektu i odgovornu osobu za zaštitu od požara.

Voditelji objekta su dužni jednom mjesečno uključiti protupaničnu rasvjetu u cilju osiguranja funkcionalnosti sustava.

IV. OBVEZE I ODGOVORNOSTI OSOBA S POSEBNIM OVLASTIMA I ODGOVORNOSTIMA U PROVEDBI MJERA ZAŠTITE OD POŽARA

1. Obveze direktora društva, rukovoditelja službi, te voditelja službi i drugih djelatnika

Članak 20.

Direktor društva obavezan je:

- osigurati financijska sredstava za provođenje i unapređivanje zaštite od požara, na osnovu prijedloga, analiza i mišljenja odgovorne osobe za zaštitu požara, kao i zapisnika o izvršenim ispitivanjima sredstava, opreme, instalacija i uređaja;
- osigurati provođenje osposobljavanja djelatnika iz oblasti zaštite od požara;
- poduzeti mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zaštite od požara, a utvrđeni su pregledom ili prijavljeni od strane odgovorne osobe za provedbu mjera zaštite od požara, odmah otklone.
- nakon završenog gašenja požara po potrebi, a u dogovoru s odgovornim osobama i rukovoditeljem vatrogasne postrojbe koja je gasila požar na mjestu požara osigurati dežurstvo;
- osigurati neometano provođenje istražnih radnji u svezi nastajanja požara;
- pokrenuti stegovnu i materijalnu odgovornost prema djelatnicima koji se ne pridržavaju odredbi ovog Pravilnika.

Članak 21.

Rukovoditelji službi i voditelji obvezni su:

- provoditi i nadzirati provođenje propisanih mjera zaštite od požara;
- upoznati svakog djelatnika s opasnostima od požara na njegovom radnom mjestu
- brinuti o ispravnosti opreme za zaštitu od požara;
- poduzimati mjere da se nedostaci koji mogu utjecati na sigurnost zaštite od požara, utvrđeni pregledom ili prijavljeni od strane odgovorne osobe za provedbu mjera zaštite od požara, odmah otklone;
- izvijestiti direktora društva i odgovornu osobu za provedbu mjera zaštite od požara o svakom nastalom požaru ili mogućoj opasnosti za nastanak i širenje požara;
- udaljiti svakog djelatnika koji pri obavljanju poslova ne provodi i ne primjenjuje mjere zaštite od požara;
- osigurati i poduzeti mjere da se neispravna, odnosno uporabljena oprema ili sredstva u gašenju požara odmah dovede u ispravno stanje odnosno zamijeni novom;
- brinuti o nesmetanom pristupu vatrogasnoj opremi i sredstvima za gašenje požara;
- provjeriti jesu li poduzete potrebne mjere zaštite od požara, nakon završetka rada, a prije odlaska iz radnih prostora;
- prekinuti rad na radnom mjestu, u tehnološkom procesu, na sredstvu rada i u radnoj okolini ako utvrdi da postoji izravna opasnost za nastanak i širenje požara ili se poslovi i radne operacije izvode na način suprotan pravilima zaštite od požara.

Članak 22.

Svi djelatnici u objektima iz članka 1. ovog Pravilnika dužni su:

- upoznati se s odredbama ovog Pravilnika prije stupanja na rad i samostalnog obavljanja poslova na radnom mjestu te svladati program osposobljavanja za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje, požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom;
- upoznati se s propisanim i drugim mjerama zaštite od požara prije rasporeda na drugo radno mjesto;
- poduzimati i provoditi propisane mjere zaštite od požara na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- brinuti se da pristup njegovom radnom mjestu bude slobodan i moguć kako bi se nesmetano koristila oprema i sredstva za gašenje požara i otklonile posljedice;
- svaki uočeni kvar ili neispravnost na uređajima, instalacijama i drugim sredstvima koji bi mogli biti uzrokom nastanka požara odmah prijaviti neposrednom rukovoditelju;
- držati se oznaka, upozorenja i napatuka za zaštitu od požara koje su postavljene na radnom mjestu i u radnom prostoru;
- čuvati i pažljivo se odnositi prema opremi i sredstvima za gašenje požara, te prema oznakama upozorenja i znakovima ovješanim i nalijepljenim za njihovu upotrebu
- aktivno sudjelovati u gašenju požara.

V. NAČIN UPOZNAVANJA DJELATNIKA S OPASNOSTIMA I OPĆIM MJERAMA ZAŠTITE OD POŽARA NA RADNOM MJESTU PRILIKOM STUPANJA NA RAD ILI PROMJENE RADNOG MJESTA ODNOSNO PRIJE OBAVLJANJA ODREĐENIH RADOVA I RADNJI OD STRANE DRUGIH OSOBA TE VOĐENJE EVIDENCIJE O TOME

Članak 23.

Neposredni rukovoditelj dužan je svakog djelatnika prilikom rasporeda na radno mjesto upoznati s opasnostima mogućeg nastanka požara i s predviđenim preventivnim mjerama zaštite od požara.

Nakon završenog upoznavanja djelatnik potpisuje izjavu kojom potvrđuje da je upoznat s opasnostima i mjerama koje mora poduzimati na radnom mjestu u cilju sprečavanja nastanka požara.

Obvezu iz stavka 1. i 2. ovog članka potrebno je provoditi i u slučaju kad se djelatnik premješta s jednog radnog mjesta na drugo radno mjesto na kojem su opasnosti i mjere zaštite od požara različite od opasnosti na prethodnom radnom mjestu.

Članak 24.

Svaki djelatnik obavezan je proći osnovno osposobljavanje u trajanju od minimalno osam školskih sati na način i po programu utvrđenim Pravilnikom o programu i načinu osposobljavanja pučanstva za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine ugroženih požarom ("Narodne novine" broj 61/94).

Osposobljavanje djelatnika obavljat će na propisan način pravna osoba koja ispunjava uvjete za osposobljavanje djelatnika te ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

VI. NAČIN OSPOSOBLJAVANJA DJELATNIKA ZA RAD NA RADNIM MJESTIMA S POVEĆANIM OPASNOSTIMA ZA NASTANAK I MOGUĆE POSLJEDICE OD POŽARA

Članak 25.

Djelatnici koji rade na radnim mjestima s povećanim opasnostima za nastanak i moguće štetne posljedice od požara moraju se posebno osposobiti u cilju izbjegavanja ili smanjivanja mogućnosti pogrešnoga postupanja.

Osposobljavanje djelatnika iz stavka 1. ovog članka obaviti će pravna osoba koja ispunjava uvjete za osposobljavanje djelatnika te ima suglasnost Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje tih poslova.

VII. SLUŽBE I OSOBE ZADUŽENE ZA ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU OPREME I SREDSTVA ZA DOJAVU I GAŠENJE POŽARA S OPISOM ZADUŽENJA

1. Održavanje opreme i sredstva za dojavu i gašenje požara u ispravnom stanju

Članak 26.

Kontrolu ispravnosti opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara, obavljaju:

- odgovorna stručna osoba za provedbu mjera zaštite od požara;
- djelatnik na kojeg je prenesen dio zaduženja, za manje zahtjevne poslove
- neposredni rukovoditelj.

Ispravnost opreme i sredstava za dojavu i gašenje požara provodi ovlaštena pravna osoba na propisan način, prema propisanim uvjetima i prihvaćenoj tehničkoj praksi.

2. Održavanje sredstava i opreme za dojavu i gašenje požara

Članak 27.

U objektima i prostorima iz članka 1. ovog Pravilnika postavljena je i izvedena vatrogasna oprema i sredstva za dojavu i gašenje požara:

- 1) ručni vatrogasni aparati na svim objektima;
- 2) vanjska hidrantska mreža - svi objekti koriste gradsku hidrantsku mrežu;

- 3) unutarnja hidrantska mreža u objektima:
 - Dvorana Mladosti – Trg Viktora Bubnja 1,
 - Dvorana "Dinko Lukarić" – Kozala 37,
 - SRC "Belveder" – Omladinska 8,
 - SRC "Mlaka" – Podpinjol 1,
 - SRC "3 Maj" – Pulska 3,
 - Bazeni Kantrida – Podkoludricu 2,
 - Astronomski centar Rijeka – Sveti Križ 33,
 - Boćarski centar "Podvežica" – Frane Matkovića 1a,
 - Stadion Kantrida – Portić 3,
 - Centar Zamet – Trg riječkih olimpijaca 1,
 - Atletska dvorana Kantrida – Istarska 1.

- 4) stabilni interni sustav za dojavu požara u objektima:
 - Dvorana Mladosti – Trg Viktora Bubnja 1,
 - Dvorana "Dinko Lukarić" – Kozala 37,
 - Bazeni Kantrida – Podkoludricu 2,
 - Astronomski centar Rijeka – Sveti Križ 33,
 - Centar Zamet – Trg riječkih olimpijaca 1,
 - Atletska dvorana Kantrida – Istarska 1.

- 5) stabilni interni sustav za detekciju plina (plinske kotlovnice) u objektima:
 - SRC "Mlaka" – Podpinjol 1,
 - Nogometno igralište "Krimeja" – Kumičićeva b.b. ,
 - Boćarski centar "Podvežica" – Frane Matkovića 1a,
 - Centar Zamet – Trg riječkih olimpijaca 1,
 - Atletska dvorana Kantrida – Istarska 1.

2.1. Vatrogasni aparati

Članak 28.

Mjesto postavljanja vatrogasnog aparata mora se označiti propisanom zidnom naljepnicom.

Članak 29.

Održavanje ručnih vatrogasnih aparata obuhvaća redovni pregled, periodični pregled i kontrolno ispitivanje prema "Pravilniku o održavanju i izboru vatrogasnih aparata" („Narodne novine“ broj 35/94, 55/94, 103/96 i 130/07).

Članak 30.

Redovni pregled ručnih vatrogasnih aparata obavlja odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara najmanje jednom u svaka tri mjeseca.

O uočenim nedostacima u redovnom pregledu odgovorna osoba pismeno izvješćuje neposrednog rukovoditelja.

Uočene nedostatke korisnik je obavezan odmah otkloniti sam ili putem ovlaštene pravne osobe.

Članak 31.

Periodični pregled ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata obavlja ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje periodičnih pregleda vatrogasnih aparata, najmanje jednom u godini dana.

Članak 32.

Kontrolno ispitivanje ručnih i prijevoznih vatrogasnih aparata mora se obaviti sukladno uputama proizvođača i to najmanje svake pete godine, a aparate starije od petnaest godina najmanje svake dvije godine (osim aparata sa CO₂).

Kontrolno ispitivanje iz stavka 1. ovog članka može obavljati ovlaštena pravna osoba koja je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje kontrolnih ispitivanja vatrogasnih aparata.

2.2. Hidrantska instalacija

Članak 33.

Odgovorne osobe zadužena za provođenje mjera zaštite od požara dužne su kontrolirati da li su zadovoljeni uvjeti propisani Pravilnika o hidrantskoj mreži za gašenje požara („Narodne novine“ 8/06).

Članak 34.

Periodičko ispitivanje funkcionalnosti hidrantskih instalacija obavlja se na propisan način najmanje jednom godišnje, a obavlja ga ovlaštena pravna osoba koje je registrirana za te poslove i ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje ispitivanja funkcionalnosti hidrantske mreže.

2.3. Sustavi za dojavu požara i protupaničnu rasvjeta

Članak 35.

Ispitivanje sustava za dojavu i gašenje požara i ispitivanje protupanične rasvjete u svim objektima iz članka 1. ovoga Pravilnika mora se obavljati na propisan način najmanje jednom godišnje, a može ga obavljati ovlaštena pravna osoba registrirana za te poslove koja ima ovlaštenje Ministarstva unutarnjih poslova za obavljanje ispitivanja sustava za dojavu požara.

VIII. ODRŽAVANJE U ISPRAVNOM STANJU INSTALACIJA I UREĐAJA ČIJA NEISPRAVNOST MOŽE PROUZROČITI POŽAR I PODUZIMANJE ODGOVARAJUĆIH ORGANIZACIJSKIH I TEHNIČKIH MJERA ZAŠTITE OD POŽARA U SLUČAJEVIMA PRIVREMENOG POVEĆANOG POŽARNOG RIZIKA

Članak 36.

Odgovorna stručna osoba za provedbu mjera zaštite od požara dužna je provoditi posebne mjere zaštite od požara na:

- gromobranskoj instalaciji,
- električnoj instalaciji,
- plinskoj instalaciji,
- dimnjacima,
- kotlovnici.

Instalacije i uređaji iz stavka 1. ovog članka moraju se redovito kontrolirati, održavati te u propisanim rokovima ispitivati, a o izvršenim radnjama mora se voditi odgovarajuća dokumentacija i evidencija.

Članak 37.

U slučaju povećanog požarnog rizika, odgovorne stručne osobe za provedbu mjera zaštite od požara dužne su poduzeti dodatne organizacijske, tehničke i druge mjere, a prema potrebi angažirati i odgovarajuće stručne službe.

Mjere iz stavka 1. ovog članka poduzimaju se i u slučajevima:

- rada s otvorenim plamenom, aparatima za varenje, radovima kod kojih se razvija toplina, iskre i ostalo što može prouzročiti požar,
- rada sa zapaljivim materijalom, otpadom ili sličnom ambalažom,
- okupljanja većeg broja osoba,
- postojanja vanjske požarne opasnosti (vanjski požar, visoke temperature).

IX. KRETANJE I PONAŠANJE NA PROSTORIMA UGROŽENIMA OD POŽARA

Članak 38.

Na svim ulazima u prostor ugrožen od požara moraju se postaviti oznake kojima se upozorava na opasnost i kojima se zabranjuje unošenje zapaljivih tvari.

Sve osobe koje se kreću ugroženim prostorom moraju biti upoznate s opasnostima i mjerama zaštite od požara.

X. USTROJSTVO MOTRENJA, JAVLJANJA I UZBUNJIVANJA O OPASNOSTIMA OD POŽARA

Članak 39.

U slijedećim objektima i prostorima društva osigurana je čuvarska služba u vremenu navedenom uz objekat, a u preostalom vremenu objekt je štićen tehničkom zaštitom:

1. SRC "Belveder" – Omladinska 8,
- svakodnevno 1 zaštitar u vremenu od 23,00 do 08,00 sati
2. Nogometno igralište "Robert Komen" – Podmurvice 70 ,
- svakodnevno 1 zaštitar u vremenu od 23,00 do 08,00 sati
3. Nogometno igralište "Krimeja" – Kumičićeva b.b. ,
- svakodnevno 1 zaštitar u vremenu od 22,00 do 06,00 sati
4. Bazeni Kantrida – Podkoludricu 2,
- svakodnevno 1 zaštitar od 22,00 do 07,00 sati, a blagdanom od 00,00 do 24,00
5. Stadion Kantrida – Portić 3,
- svakodnevno 1 zaštitar u vremenu od 22,00 do 06,00 sati
6. Centar Zamet – Trg riječkih olimpijavca 1,
- svakodnevno 1 zaštitar u vremenu od 15,00 do 07,00 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom od 00,00 do 24,00
7. Atletska dvorana Kantrida – Istarska 1 ,
- svakodnevno 1 zaštitar u vremenu od 15,00 do 07,00 sati, a subotom, nedjeljom i blagdanom od 00,00 do 24,00

U sklopu redovnog obilaska i čuvanja objekta i prostora iz stavka 1. ovog članka, djelatnicima koji obavljaju čuvarsku službu posebnim aktom je propisan načina motrenja, javljanja i uzbunjivanja u slučaju požara.

Članak 40.

U objektima i prostorima iz članka 1. ovog Pravilnika, a koji se štite sa vatrodajavnim instalacijama signal se prenosi na Javnu vatrogasnu postrojbu Grada Rijeke, izravno.

Dojavu o požaru mogu prenijeti fiksnim telefonima, službenim mobilnim telefonima ili internetskom vezom prema Javnoj vatrogasnoj postrojbi Grada Rijeke.

XI. MJERE ZABRANE I OGRANIČENJA IZ ZAŠTITE OD POŽARA TE PROSTORI NA KOJE SE ONE ODNOSE

Članak 41.

Evakuacijski i pristupni putevi koji moraju biti slobodni i propisno označeni.

U prostore kotlovnica zabranjen je pristup neovlaštenim osobama.

U svim prostorijama:

- zabranjeno je pušenje, a zabrana mora biti vidljivo istaknuta;
- pri radu s otvorenim plamenom poduzimaju se posebne mjere zaštite;
- zapaljiva ambalaža, materijali i drugi otpadci redovito se iznose i odlažu na predviđena mjesta;
- električni potrošači koriste na ispravan i pažljiv način.

Članak 42.

U slučaju gašenja požara, voditelj postupka gašenja dužan je osigurati da se na mjesto gašenja donesu raspoloživi i odgovarajući aparati za gašenje te druga oprema koja se smije koristiti samo za gašenje požara.

Prilikom gašenja na mjestu požara smije se nalaziti samo potreban broj djelatnika.

Nakon završetka postupka gašenja požara odgovorna osoba za provedbu mjera zaštite od požara sa zapovjednikom vatrogasne postrojbe dužna je:

- na mjestu požara osigurati dežurstvo u potrebnom vremenskom trajanju radi sprječavanja ponovnog požara,
- osigurati dežurstvo na mjestu požara do kraja dana ako je požar ugašen tijekom noći,
- dežurnom vatrogascu tijekom dežurstva osigurati potrebnu vatrogasnu opremu i

sredstva za gašenje požara.

XII. POSTUPANJE DJELATNIKA U SLUČAJU NASTANKA POŽARA

Članak 43.

Svi djelatnici u sklopu radnih zadataka dužni su u svom djelokrugu provoditi mjere zaštite od požara, a u slučaju nastanka požara mjere upozoravanja.

U slučaju nastanka neposredne opasnosti od požara ili požara svaki djelatnik je dužan pristupiti uklanjanju opasnosti, odnosno gašenju požara sukladno svojim znanjima i mogućnostima, koristeći pri tome odgovarajuća sredstva za gašenje požara koja su mu u tom trenutku na raspolaganju, ne ugrožavajući sebe ili druge osobe.

Ako djelatnik ne može otkloniti neposrednu opasnost od nastanka požara ili započeti gašenje požara dužan je odmah obavijestiti neposrednog rukovoditelja ili vatrogasnu postrojbu na telefon 193, županijski centar za obavješćivanje na telefon 112 odnosno policijsku postaju na telefon 192.

Prilikom dojave o nastalom požaru djelatnik treba dati sljedeće podatke:

- svoje ime i prezime i broj telefona s kojeg se javlja,
- mjesto požara i najbliži pristup vozilima vatrogasne postrojbe,
- da li je požar u građevini ili na otvorenom prostoru,
- naznačiti vrstu materijala koji gori
- ima li ozlijeđenih osoba ili požarom blokiranih osoba.

Po dolasku vatrogasne postrojbe djelatnici su dužni staviti se na raspolaganje i izvršavati naredbe osobe koja rukovodi gašenjem požara.

Članak 44.

Kod napuštanja prostorija u objektu ugroženim požarom i prije početka gašenja požara, svaki djelatnik na svom radnom mjestu mora:

- spriječiti nastanak panike prilikom izlaska iz prostora
- isključiti električnu struju;
- zatvoriti prozore i vrata
- po mogućnosti zatvoriti dovod plina
- po mogućnosti motorna vozila izvesti na od požara siguran prostor.

XIII. ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 45.

Za građevine, građevinske dijelove i prostore u vlasništvu društva dane u zakup, utvrdit će se obveza zakupoprimca (ugovorom o zakupu) da pravovremeno organizira provjeru ispravnosti u skladu s propisima iz područja zaštite od požara o čemu sastavlja odgovarajuće pisane dokaze o izvršenim ispitivanjima.

Dokaze iz stavka 1. ovog članka zakupoprimac će po potrebi ili zbog zahtjeva inspeksijskih službi dostaviti nadležnoj službi društva.

Članak 46.

Ovaj Pravilnik stupa na snagu danom donošenja i objavljivanja na internet stranicama društva.

Danom stupanja na snagu ovog Pravilnika prestaje važiti Pravilnik o zaštiti od požara URBROJ: 2010/66, od 11. siječnja 2010. godine.

UR.BROJ: 2015/413-1
U Rijeci, 30.09.2015.

Direktor:
dipl.ing.građ. Zlatan Hreljac

RIJEKA SPORT d.o.o
RIJEKA, Tra Viktora Bubnja 1